

Nagyfogyasztói főmérők mérési adatainak gyűjtése és megjelenítése

Beállítási útmutató

Az útmutató célja, hogy az áramszolgáltató által telepített, távleolvasásra alkalmas nagyfogyasztói főmérők mérési adatai automatikusan eljussanak az Online Monitoring rendszerbe, ahol azok egy helyen megjeleníthetők és elemezhetők.

A beállítás két részből áll

1. Regisztráció és helyszín létrehozása az Online Monitoring rendszerben.
2. A mérési adatok automatikus továbbításának beállítása az áramszolgáltató távleolvasási portálján.

Előkészületek

- Az energetikus vagy a beállítást végző személy e-mail-címe.
- A fogyasztási hely alapadatai és a hozzá tartozó POD-azonosító vagy POD-azonosítók.
- Hozzáférés az érintett áramszolgáltató távleolvasási portáljához.
- Jogosultság az automatikus riportküldés beállítására.

Online Monitoring fiók és helyszín beállítása

1

Regisztráció megnyitása

Nyissa meg a cms.onlinemonitoring.hu oldalt, majd regisztráljon új felhasználóként.

2

Operator szerepkör kiválasztása

Az első belépéskor válassza az Operator szerepkört. Ez a szerepkör szükséges a helyszínek és a mérési adatok kezeléséhez.

3

Felhasználói profil kitöltése

A bal oldali menüben nyissa meg a felhasználói profilt, majd adja meg és mentse el a kért adatokat.

4

Helyszín hozzáadása

A bal oldali menüben válassza a Helyszínek menüpontot, majd adja hozzá azt a fogyasztási helyet, amelyhez a főmérő vagy főmérők tartoznak. Több telephely esetén minden helyszínt külön rögzítsen.

Online Monitoring mérőrendszer: cms.onlinemonitoring.hu

Automatikus adatküldés beállítása

Lépjen be az érintett áramszolgáltató távleolvasási portáljára. A portál lehet például az MVM, az E.ON vagy az OPUS TITÁSZ rendszere. A menüpontok elnevezése szolgáltatónként eltérhet; keresse az automatikus riportküldéshez, adatexporthoz, értesítésekhez vagy ütemezett küldéshez tartozó beállítást.

5

POD-azonosítók kijelölése

Válassza ki azokat a POD-azonosítókat, amelyek mérési adatait az Online Monitoring rendszerben szeretné megjeleníteni.

6

Adatidőszak megadása

Állítsa be, hogy a rendszer minden alkalommal az elmúlt 24 óra mérési adatait küldje meg.

7

Címzett megadása

Címzett e-mail-címként adja meg: reports@onlinemonitoring.hu

8

Fájlformátum kiválasztása

Elsődlegesen az LPEv3 formátumot válassza. Ha ez nem érhető el, az XML formátum is megfelelő.

9

Automatikus küldés aktiválása

Mentse a beállítást, majd kapcsolja be az automatikus vagy ütemezett adatküldést. Ha a portál küldési gyakoriságot kér, válasszon napi küldést.

OPUS TITÁSZ távleolvasási portál: opustitasz.hu/tavleolvasasi-portal

Szükséges adatküldési beállítások

Beállítás	Megadandó érték
Mérési pont	A kívánt POD-azonosító vagy POD-azonosítók
Adatidőszak	Az elmúlt 24 óra
Címzett	reports@onlinemonitoring.hu
Elsődleges formátum	LPEv3

Alternatív formátum	XML
Küldés	Automatikus, napi ütemezéssel

Ellenőrzés

- ☐ A regisztrált felhasználó szerepköre Operator.
- ☐ A felhasználói profil adatai hiánytalanul el vannak mentve.
- ☐ A megfelelő helyszín létrejött az Online Monitoring rendszerben.
- ☐ Minden szükséges POD-azonosító ki van jelölve a távleolvasási portálon.
- ☐ A címzett pontosan reports@onlinemonitoring.hu.
- ☐ Az adatidőszak az elmúlt 24 óra.
- ☐ A fájlformátum LPEv3, vagy ennek hiányában XML.
- ☐ Az automatikus küldés aktív, és a beállítás mentése megtörtént.

Gyakori hibák

Nem megfelelő szerepkör: Az első belépéskor az Operator szerepkört kell kiválasztani.

Hibás e-mail-cím: Ellenőrizze, hogy a címzett pontosan reports@onlinemonitoring.hu legyen.

Nem megfelelő időszak: A riport az elmúlt 24 óra adatait tartalmazza.

Nem támogatott formátum: Elsődlegesen LPEv3, ennek hiányában XML használható.

Kimaradt POD: Több mérési pont esetén ellenőrizze, hogy minden szükséges POD szerepel-e a küldésben.

Inaktív ütemezés: A beállítás mentése után külön ellenőrizze, hogy az automatikus küldés valóban aktív-e.

Megjegyzés: Az áramszolgáltatói portálok kezelőfelülete és menüpontjai eltérhetnek, illetve idővel változhatnak. Ha az automatikus riportküldés beállítása nem található, kérje az áramszolgáltató ügyfélszolgálatának segítségét az adott POD mérési adatainak napi, e-mailes továbbításához.